

お客様 各位

平成23年3月31日

東日本ガス株式会社

代表取締役社長 飯島 徹

東北地方太平洋沖地震の被害状況について

平成23年3月11日に発生しました「東北地方太平洋沖地震」により被災されました地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、弊社では地震発生と同時に社員一同をはじめ、関係工事業者一丸となり適切な対応を図ると同時にガス管の漏洩箇所はすべて当日中に入れ替える等、お客様の安全・安心の確保を行ってまいりました。その結果、供給停止の箇所は1カ所もありませんでした。

今後も余震の影響が続くかと思われ、弊社として災害には迅速な対応を心がけてまいりますので、地域の皆様には道路の掘削等でご迷惑をおかけするかとは思いますが、今後とも暖かいご支援・ご協力をお願いいたします。

記

1. 弊社の都市ガスは、供給停止箇所もなく安心してお使いいただけます
2. 今般の大地震で影響を受けた弊社供給区域内のガス管（本支管）は40カ所、お客様敷地内のガス管81カ所で、すべて即日修理済みとなっています。

(参考) 各供給区域内市町村別（平成23年3月23日現在）

	取手市	我孫子市	栄町	LP	合計
本支管	12	27	1	0	40
内管	31	42	0	8	81
小計	43	69	1	8	121

3. 今般埋設のガス管は、PE管（ポリエチレン）を使用しており地震には強くなっており
ます。